

# REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO MANSARDATO

QE25	QUADRO ELETTRICO MONTACARICHI				QE-MO
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE02 – QEG)				
UBICAZIONE	<a href="#">PIANO MANSARDATO</a>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRO ORIGINALE MODIFICATO;</li> <li>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA';</li> <li>- MANCANZA TAPPI DI PROTEZIONE</li> </ul> <p><b>RISULTATO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)</li> <li>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</li> <li>- APPLICARE TAPPI DI PROTEZIONE.</li> </ul>					
<a href="#">FOTO ALLEGATE: QE25 (QE-MO) DA IMG2853 ÷ IMG2856</a>					

QE26	QUADRO ELETTRICO GRUPPO FRIGO				QE-GF
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE02 – QEG)				
UBICAZIONE	<a href="#">PIANO MANSARDATO</a>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRO ORIGINALE;</li> <li>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA';</li> <li>- MANCANZA TAPPI DI PROTEZIONE;</li> <li>- MANCANZA TARGHETTE INDICATRICI INTERRUITORI.</li> </ul> <p><b>RISULTATO:</b> <b>A NORMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)</li> <li>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</li> <li>- APPLICARE TAPPI DI PROTEZIONE E TARGHETTE INDICATRICI INTERRUITORI.</li> </ul>					
<a href="#">FOTO ALLEGATE: QE26 (QE-GF) DA IMG2834 ÷ IMG2841</a>					