

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO MANSARDATO

QE27	QUADRO ELETTRICO POMPA DI CALORE				QE-PC
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE02 – QEG)				
UBICAZIONE	PIANO MANSARDATO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; - MANCANZA TAPPI DI PROTEZIONE; - MANCANZA TARGHETTE INDICATRICI INTERRUTTORI. <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE TAPPI DI PROTEZIONE E TARGHETTE INDICATRICI INTERRUTTORI. <p>FOTO ALLEGATE: QE27 (QE-PC) DA IMG2842 ÷ IMG2847</p>					

QE28	QUADRO ELETTRICO ASCENSORE				QE-ASC
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE ASCENSORE (QE05 – QE-PASC)				
UBICAZIONE	PIANO MANSARDATO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE VERIFICATO RECENTEMENTE DA MANUTENZIONE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI <p>FOTO ALLEGATE: QE28 (QE-ASC) DA IMG2867 ÷ IMG2871</p>					