

## REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERZO

<b>QE16</b>	<b>QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO</b>				<b>QE-P3</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE02 – QEG)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO TERZO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRO DA RIFARE (ALCUNE APPARECCHIATURE DATATE E NON MARCHIATE CE) ;</li> <li>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA' ;</li> </ul> <p><b>RISULTATO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRO DA RIFARE (SI CONSIGLIA DI INGLOBARE IL QUADRO QE 1515).</li> </ul> <p><a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE16 (QE-P3) DA IMG2784 ÷ IMG2792</u></a></p>					

<b>QE17</b>	<b>QUADRO ELETTRICO 1515 DA UPS</b>				<b>QE-1515</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO (QE16 – QE-P3)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO TERZO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- QUADRO ORIGINALE;</li> <li>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA CONFORMITA' ;</li> <li>- APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA SUI PANNELLI FRONTALE DEL QUADRO;</li> </ul> <p><b>RISULTATO:</b> <b>A NORMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)</li> <li>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</li> </ul> <p><b>DOVENDO RIFARE IL QE-P3 SI CONSIGLIA DI INGLOBARLO ALL'INTERNO DELLO STESSO</b></p> <p><a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE17 (QE-1515) IMG2793</u></a></p>					