

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERZO

QE18	QUADRO ELETTRICO COR				QE-COR
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO NUOVO COR (QE03 – QE-NC) E QUADRO ELETTRICO 1515 (QE17 – QE-1515)				
UBICAZIONE	PIANO TERZO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE DI RECENTE INSTALLAZIONE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; - IDENTIFICARE IMPRECISA DELLE UTENZE SOTTO UPS <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - REALIZZARE LA CONFORMITA' DEL QUADRO; - REALIZZARE GLI SCHEMI ELETTRICI; - IDENTIFICARE LINEE SOTTO UPS E SEGNALARLE <p>FOTO ALLEGATE: QE18 (QE-COR) DA IMG2794 ÷ IMG2808</p>					

QE19	QUADRO ELETTRICO RECUPERO CALORE				QE-RC
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO COR (QE18 – QE-COR)				
UBICAZIONE	PIANO TERZO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE DI RECENTE INSTALLAZIONE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI <p>FOTO ALLEGATE: QE19 (QE-RC) IMG2809</p>					