

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERRA

QE09	QUADRO ELETTRICO UPS SALA SERVER			QE-UPS	
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO SALA SERVER (QE08 – QE-SS)				
UBICAZIONE	PIANO TERRA				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA CONFORMITA'; - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA. <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE PROTEZIONE TAPPI DI PROTEZIONE: 					
FOTO ALLEGATE: QE09 (QE-UPS) DA IMG2759 ÷ IMG2763					