

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERRA

QE01	QUADRO ELETTRICO SEZIONATORE GENERALE				QE-SG
ALIMENTAZIONE	QUINTA CONTATORI (QE00 – QC)				
UBICAZIONE	<u>PIANO TERRA</u>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH CONFORMITA'; - APPLICARE PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER LA PROTEZIONE DEI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER LA PROTEZIONE DEI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI <p>DOVENDO RIFARE IL QEG SI CONSIGLIA DI INGLOBARLO ALL'INTERNO DELLO STESSO SOSTITUENDOLO CON L'INTERRUTTORE DI PROTEZIONE GENERALE</p>					
<u>FOTO ALLEGATE: QE01 (QE-SG) DA IMG2738 ÷ IMG2739</u>					

QE02	QUADRO ELETTRICO GENERALE				QEG
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO SEZIONATORE GENERALE (QE01 – QE-SG)				
UBICAZIONE	<u>PIANO TERRA</u>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO DA RIFARE (ALCUNE APPARECCHIATURE DATATE E NON MARCHIATE CE, MANCANZA DIFFERENZIALI LINEE IN PARTENZA) ; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH . CONFORMITA'; - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA SUI PANNELLI FRONTALE DEL QUADRO; <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUADRO DA RIFARE (VEDASI NOTA QUADRI QE-SG , QE-NC , QE-CU). 					
<u>FOTO ALLEGATE: QE02 (QEG) DA IMG2709 ÷ IMG2728</u>					