

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO TERZO

QE16	QUADRO ELETTRICO UPS4			QE-UPS4	
ALIMENTAZIONE	NON INDIVIDUATA				
UBICAZIONE	PIANO TERZO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH.CONFORMITA'; - MANCANZA TAPPI DI PROTEZIONE SUI PANNELLI FRONTALI. - E' INCERTA LA PROVENIENZA DELL'ALIMENTAZIONE RISULTATO: <ul style="list-style-type: none"> - INDIVIDUARE ESATTA PROVENIENZA ALIMENTAZIONE - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE TAPPI DI PROTEZIONE SUI PANNELLI FRONTALI. 					
FOTO ALLEGATE: QE16 (QE-UPS4) DA IMG2969 ÷ IMG2971					