

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO QUINTO

QE21	QUADRO ELETTRICO PIANO QUINTO				QE-P5
ALIMENTAZIONE	NON INDIVIDUATA				
UBICAZIONE	PIANO QUINTO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH CONFORMITA'; - MANCANZA TAPPI DI PROTEZIONE SUI PANNELLI FRONTALI; - MANCANZA TARGHETTE INDICATRICI INTERRUTTORI; - MANCANZA SPORTELLI FRONTALI (NON E' GARANTITO IL GRADO DI PROTEZIONE ADEGUATO AL LUOGO D'INSTALLAZIONE). - PROVENIENZA ALIMENTAZIONE INCERTA <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APPLICARE TAPPI DI PROTEZIONE SUI PANNELLI FRONTALI E TARGHETTE INDICATRICI; - REINSTALLARE PORTELLE FRONTALI SMONTATE . - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - INDIVIDUARE ESATTA ALIMENTAZIONE 					
FOTO ALLEGATE: QE21 (QE-P5) DA IMG2964 ÷ IMG2968					