

## REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO INTERRATO

<b>QE07</b>	<b>QUADRO ELETTRICO ARCHIVIO</b>				<b>QE-AR</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE03 – QEG1)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO INTERRATO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO ORIGINALE;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA';</p> <p><b>RISULTATO:</b>  <b>A NORMA</b></p> <p>- MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)</p> <p>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE07 (QE-AR) IMG2918 ÷ IMG2922</u></a>					

<b>QE08</b>	<b>QUADRO ELETTRICO GRUPPO ELETTROGENO</b>				<b>QE-GE</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	DA G.E. DI VIA BIASI 7				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO INTERRATO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO APPARENTEMENTE RISPONDENTE ALLA NORMA</p> <p><b>RISULTATO:</b></p> <p>- QUADRO A NORMA</p> <p>- IL GRUPPO ELETTROGENO E' DA RIMUOVERE PERCHE' IN POSIZIONE NON IDONEA RIGUARDO ALLA PREVENZIONE INCENDI</p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE08 (QE-GE) DA IMG2915</u></a>					