

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO INTERRATO

QE11	QUADRO ELETTRICO UPS 3			QE-UPS3	
ALIMENTAZIONE	NON INDIVIDUATA				
UBICAZIONE	PIANO INTERRATO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<p>- QUADRO ORIGINALE;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA CONFORMITA';</p> <p>RISULTATO:</p> <p>A NORMA</p> <p>- INDIVIDUARE ESATTA PROVENIENZA ALIMENTAZIONE</p> <p>- MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)</p> <p>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</p> <p>SI CONSIGLIA DI PREVEDERE UN INTERRUTTORE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE</p>					
FOTO ALLEGATE: QE11 (QE-UPS3) IMG2916					