

## REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO TERRA

<b>QE01</b>	<b>QUADRO ELETTRICO SEZIONATORE GENERALE</b>				<b>QE-SG</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUINTA CONTATORI (QE00 – QC)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO TERRA</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO ORIGINALE;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICHI CONFORMITA';</p> <p><b>RISULTATO: SI CONSIGLIA DI RIFARE IL QUADRO PER MOTIVI DI OPPORTUNITA'.</b>  <b>DOVENDO RIFARE IL QEG SI CONSIGLIA DI INGLOBARLO ALL'INTERNO DELLO STESSO</b>  <b>SOSTITUENDOLO CON L'INTERRUTTORE DI PROTEZIONE GENERALE</b></p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE01 (QE-SG) IMG2886</u></a>					

<b>QE02</b>	<b>QUADRO ELETTRICO GENERALE</b>				<b>QEG</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO SEZIONATORE GENERALE (QE01 – QE-SG)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO TERRA</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO DA RIFARE (ALCUNE APPARECCHIATURE DATATE E NON MARCHIATE CE, MANCANZA DIFFERENZIALI LINEE IN PARTENZA) ;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICHI. CONFORMITA';</p> <p><b>RISULTATO:</b></p> <p>- QUADRO DA RIFARE ED UNIFICARE CON QEG1 E POSSIBILMENTE CON QE-SG ED IL QQUADRO ASCENSORI QE-ASC.</p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE02 (QEG) DA IMG2872 ÷ IMG2878</u></a>					