

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO DA CONDURRE IN LOCAZIONE PASSIVA

QUESITI E RISPOSTE

Aggiornamento al 26.06.2018

Q1. Quanti addetti/postazioni devono essere previste nei 2.000 mq richiesti?

R1: Le postazioni di lavoro previste dovranno essere 130.

Q2. Quale dovrà essere la distribuzione degli uffici (quante persone per stanza)?

R2: Fermo restando che il layout verrà precisato in sede di eventuale gara successiva alla presente manifestazione di interesse, dovranno prevedersi:

- 3 uffici direzionali;
- 10 uffici singoli,
- uffici atti ad ospitare 2 o 4/6 persone per il resto del personale.
- 2 o più locali da adibire a sala riunioni per 10-15 persone delle dimensioni minime di mq. 25 (rif. punto 2 dell'avviso);
- locali di sgombero da adibirsi ad archivio cartaceo, alloggiamento carrelli pulizie, alloggiamento stampanti e rack.

Q3. Che tipo di cablaggio telematico necessitano gli uffici?

R3: Fermo restando che dettagli e specifiche saranno forniti in sede di eventuale gara successiva alla presente manifestazione di interesse, dovrà prevedersi:

- Cavo dati/fonia per cablaggio strutturato.
- Cablaggio strutturato punti dati su torrette a pavimento presso postazioni di lavoro, sale riunioni e locali stampanti e rack.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Giancarla Laconi
(f.to)