

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERRA

| | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------|--------------|
| QE07 | QUADRO ELETTRICO SALA MEGADOC | | | | QE-SM |
| ALIMENTAZIONE | QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA (QE06 – QE-PT) | | | | |
| UBICAZIONE | <u>PIANO TERRA</u> | | | | |
| SCHEMA | AGGIORNATO | | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | SI | DATA |
| NO | SI | NO | | | |
| | | X | | | |
| NOTE | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA CONFORMITA'; <p>RISULTATO: DOVENDO RIFARE IL QE-PT SI CONSIGLIA DI INGLOBARLO ALL'INTERNO DELLO STESSO</p> <p><u>FOTO ALLEGATE: QE07 (QE-SM) DA IMG2751 ÷ IMG2752</u></p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|--------------|
| QE08 | QUADRO ELETTRICO SALA SERVER | | | | QE-SS |
| ALIMENTAZIONE | QUADRO ELETTRICO SALA MEGADOC (QE07 – QE-SM) | | | | |
| UBICAZIONE | <u>PIANO TERRA</u> | | | | |
| SCHEMA | AGGIORNATO | | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | SI | DATA |
| NO | SI | NO | | | |
| | | X | | | |
| NOTE | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE MODIFICATO (MANCANZA INTERRUOTORE GENERALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; - APPLICARE TARGHETTE IDENTIFICATRICI; - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA. <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REINSTALLARE INTERRUOTORE GENERALE MANCANTE; - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE PROTEZIONE TAPPI DI PROTEZIONE ED ETICHETTE IDENTIFICATRICI DEGLI INTERRUOTORI <p><u>FOTO ALLEGATE: QE08 (QE-SS) DA IMG2754 ÷ IMG2758</u></p> | | | | | |