

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO TERRA

QE05	QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE ASCENSORE				QE-PASC
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE03 – QPC)				
UBICAZIONE	<u>PIANO TERRA</u>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE VERIFICATO DI RECENTE DALLA MANUTENZIONE; - APPARECCHIATURE SENZA MARCATURA CE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH . CONFORMITA' ; <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOSTITUIRE INTERRUTTORE GENERALE. - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – REDIGERLA DOPO ADEGUAMENTO - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DICH. CONFORMITA DOPO ADEGUAM. 					
<u>FOTO ALLEGATE: QE05 (QE-PASC) DA IMG2764 ÷ IMG2766</u>					

QE06	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA				QE-PT
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE03 – QEG)				
UBICAZIONE	PIANO TERRA				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO DA RIFARE (ALCUNE APPARECCHIATURE DATATE NON MARCHIATE CE) ; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA CONFORMITA' ; <p>RISULTATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUADRO DA RIFARE (SI CONSIGLIA DI INGLOBARLO COL QE-SM). 					
<u>FOTO ALLEGATE: QE06 (QE-PT) DA IMG2742 ÷ IMG2750</u>					